



Управление надзорной деятельности и профилактической работы

ГУ МЧС России по Астраханской области

(наименование территориального органа МЧС России)

414018, г. Астрахань, ул. Адмирала Нахимова, д. 60 «а» тел. (ф.) (8512)-26-68-16 E-mail: und30@mail.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Лиманскому району

УНД и ПР ГУ МЧС России по Астраханской области

(наименование органа государственного надзора)

416410, п. Лиман, ул. Первомайская, 79, тел. (85147) 2-11-11, E-mail: e-mail: lim8otryad@yandex.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 33/1/20

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Олинская средняя общеобразовательная школа»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,

отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя

физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора Астраханской области по пожарному надзору Головчанского С.В.

УНД ГУ МЧС России по Астраханской № 33

области

(наименование органа ГПН)

от « 23 » апреля 2018 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 14 ч 00 мин. « 15 » мая 2018 г. по 1 ч 0 мин. « 15 » мая 2018 г.
6 0

проведена проверка

Начальником ОНД и ПР по Лиманскому району Ляпиным Игорем Александровичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Олинская средняя

общеобразовательная школа», с. Оля ул. Пушкина, 1

(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с директором Лебедевым С. Л., зам. директора Трубицыной Н. Г.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предп исания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	В помещении электрощитовой противопожарная дверь не соответствует ГОСТ Р – 53307-2009.	ГОСТ Р – 53307-2009.	15.10.2018г.	
2	Допущена эксплуатация пожарного водоема не полностью наполненным водой.	ст. 5, ст. 62 ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.2008г.	15.10.2018г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки в октябре 2018г.

(квартал, месяц).

Начальник ОНД и ПР по Лиманскому району Лятин И.А.
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



«17» мая 2018г.

Предписание для исполнения получил:

✓ 
(подпись)


(должность, фамилия, инициалы)

«22» мал 2018г.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Телефон доверия:
39-99-99